


Schemat orurowania

Projekt: KPFP
Nazwa systemu: VRF

ODU:58.60/46.30 kW IDU Total:58.46/39.49/46.13 kW



Lista trójników	
SYMBOL	MODEL
B1	FQZHN-03D
B2	FQZHN-02D
B3	FQZHN-01D
B4	FQZHN-01D
B5	FQZHN-01D
B6	FQZHN-01D
B7	FQZHN-01D
B8	FQZHN-01D
B9	FQZHN-01D
B10	FQZHN-03D
B11	FQZHN-01D
B12	FQZHN-03D
B13	FQZHN-02D
B14	FQZHN-02D
B15	FQZHN-02D
B16	FQZHN-01D
B17	FQZHN-01D
B18	FQZHN-01D
B19	FQZHN-01D
B20	FQZHN-01D
B21	FQZHN-01D
B22	FQZHN-01D
B23	FQZHN-01D

		TEDIMEX Sp. J. ul. M. Skłodowskiej-Curie 97A tel: 56-65-81-880 87-100 Toruń piotr.karwowski@tedimex.com.pl	
ETAP PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
BRANŻA BUDOWA INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU KUJAWSKO-POMORSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO W TORUNIU PRZY UL. SIENKIEWICZA 38, DZ. NR 203 OBRĘB 0006			
ADRES INWESTYCJI ul. Sienkiewicza 38 87-100 Toruń, dz. nr 203 obręb 0006		INWESTOR Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. ul. Siekiewicza 38, 87-100 Toruń	
TEMAT Instalacja klimatyzacji - schemat hydrauliczny		NR RYS. KL.07	
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Piotr Karwowski		PODPIS Uprawnienia w spec. instalacyjnej KUP/0259/PWBS/19	
SPRAWDZIŁ inż. Henryk Kowalski		PODPIS Uprawnienia w spec. instalacyjno-inżynierskiej BP-RN-V/148/TO/83	
DATA 12.2020		NR STRONY 27	